



**Главное управление МЧС России по г. Москве  
Управление по Троицкому и Новомосковскому АО  
2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы**

142191, г. Москва, г.о. Троицк, ул. пл. Верещагина д. 1 телефон:  
8 (495) 840-99-70,  
E-mail: [tinao2@gpn.moscow](mailto:tinao2@gpn.moscow)

---

## **Пожарная безопасность в бытовках**



Правила пожарной безопасности касаются размещения временных мобильных зданий, поведения внутри них, а также установки различных приспособлений. Они регламентируются различными подзаконными нормативными актами, в частности ФЗ № 123, НПБ 110-03 и ППР РФ. Установленные нормы действуют на всей территории РФ и призваны максимально обезопасить работников стройки, предотвратить пожары или нивелировать тяжесть их последствий.

Кроме основных норм, которые применимы ко всем помещениям (запрет на курение, обязательное наличие огнетушителей, запрет на использование самодельных обогревательных устройств и т. д.):

- вагончики должны располагаться группами по целевому предназначению. Допускается не более 10 помещений в одной группе, расстояние между бытовками разного назначения должно составлять минимум 18 метров;

- блок-контейнеры должны оснащаться энергонезависимыми пожарными извещателями;

- входные двери должны открываться в сторону улицы — это облегчает процесс эвакуации персонала в случае пожара;

- на стройплощадках допускается использование бытовок, обшитых металлическим профильным листом или огнеупорными сэндвич-панелями. Деревянные временные строения недопустимы;

- возможно наличие распашных решеток на окнах. Ключ должен находиться в общедоступном месте.

**Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает!  
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве- 637—22-22**